

ERRATA nr 1 do projektu: „Projekt remontu tarasu i wymiany drzwi na 1-szym piętrze w budynku przedszkola przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim.”

Do opisu technicznego projektu budowlanego wprowadza się pkt. 11: „INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” o następującym brzmieniu:

„Podstawa opracowania:

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne /Dz.U. nr. 43 poz. 430 z 1999 r z późn. zmianami
2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury ”Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz1422,
3. Projektowanie bez barier-wytyczne opr. Kamil Kowalski,
4. Ustawa z dnia 23.10.2013r o zmianie ustawy ”Prawo o ruchu drogowym” art.Dz.U. 2013 poz. 1446
5. Porady projektowe -Sekretariat Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej „Parametry antropometryczne i wyposażenia wspomagającego chodzenie”,
6. Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2016 poz. 1440 Art. 12 a ust 2.

**Minimalne wymagania:**

- układ drogowy – dojazd do miejsc postojowych i przestrzeń manewrowa – *warunek spełniony*,
- faktury nawierzchni - *warunek spełniony*,
- komunikacja piesza – chodniki – min. 120 cm *warunek spełniony*,
- miejsce postojowe – wymiary 2,30 x 5,00 m - *warunek spełniony*
- miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej – 3,60 x 5,00 m - *warunek spełniony*,
- ilość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 5% - *warunek spełniony*,
- stojaki na rowery – *warunek spełniony*,
- oznakowanie pionowe i poziome - *warunek nie spełniony*,
- dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – *warunek spełniony dla parteru*,

**A. Minimalne wymiary przystosowanych miejsc parkingowych**

- a) 10 miejsc postojowych o wymiarach 5,00 x 2,50 m,
- b) 1 stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach:  
5,0 x 3,60 m,
- c) stanowiska postojowe dla rowerów:
  - 30 stanowiska przy stojakach,
- d) inne elementy zagospodarowania

**Parking:**

Istnieje parking utwardzony kostką betonową trylinką nie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi. Komunikacje pieszą zapewniono placem o szerokości 13,0 m z utwardzonej kostką betonową nawierzchni.

**Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych:**

Istniejące utwardzone kostką betonową trylinką miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Skrajna lokalizacja miejsca postojowego dodatkowo poprawiają komfort użytkowników. Dojście zapewniono utwardzeniem z kostki betonowej.

**Stojaki na rowery:**

W obrębie ciągu jezdni zlokalizowane są stanowiska postojowe dla rowerów w postaci stojaków wielostanowiskowych

**Inne elementy zagospodarowania:**

Rampa dla niepełnosprawnych z poziomu terenu na podest wejścia głównego.

**B. Komunikacja**

Z istniejącego parkingu istnieje dostęp do okolicznych ulic i chodników utwardzonym dojściem. W sposób bezkolizyjny można dojść do ulicy Tysiąclecia,

**C. Budynek przedszkola**

Część dydaktyczna budynku w poziomie parteru jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą rampę składającą się z jednej pochylni o spadku do 8%. Rampa zadaszona. Przed drzwiami wejściowymi na górnym spoczniku przestrzeń manewrowa dla niepełnosprawnego o wymiarach przekraczających 150x150cm.

Drzwi wewnętrzne o szerokości w świetle min. 90cm na drodze niepełnosprawnego.

Cześć dydaktyczna przedszkola (piętro) nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak dźwigu osobowego lub platformy przyschodowej.”

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE  
mgr inż. Andrzej Zajczkowski  
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16  
NIP 957-019-92-10, Regon 191746642  
tel. 603 784 007, e-mail: akamm@wp.pl

