

Pruszcz Gdański, dnia 30.12.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.26.2020 /M.h

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 grudnia 2020 r. pod numerem 766190-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),
- wyjaśnienia do treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ), wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmianę treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

I. Treść zapytań do treści SIWZ:

Zapytanie nr 1

Czy wykonawca ma ująć w swojej ofercie koszt nadzoru archeologicznego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć koszt nadzoru archeologicznego.

Zamawiający przekazuje w załączeniu ZMIENIONY załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy, i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie doc.: 26_20 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy - ZMIENIONY.doc

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści do zastosowania na kanale deszczowym oraz na zbiorniku studnie betonowe zwieńczone zwężką?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że cały zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 3

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego badań geologicznych, które są niezbędne do rzetelnej wyceny zadania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje dokumentację o warunkach gruntowo wodnych.

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ Tom II DP - dokumentacja o warunkach gruntowo wodnych i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 26_20 SIWZ Tom II DP - dokumentacja o war. gruntowo wodnych.

Zapytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści do zastosowania moduły skrzynkowe (producentów np. PIPE LIFE, WAVIN lub Kaczmarek) do wykonania zbiornika retencyjnego jako szczelnego?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że cały zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 5

Jeżeli Zamawiający nie dopuści do zastosowania na zbiorniku retencyjnym modułów skrzynkowych prosimy o wskazanie przykładowych producentów zaprojektowanych bloków i paneli o strukturze plastra miodu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wskazuje przykładowych producentów zaprojektowanych bloków i paneli o strukturze plastra miodu.

Zapytanie nr 6

Jakiego typu kostkę betonową wykonawcy mają przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć kostkę betonową prostokątną koloru szarego.

Zapytanie nr 7

Na przekroju drogowym jest zapis opisu warstw „-10cm kostka betonowa grub. 8cm” – proszę o doprecyzowanie grubości kostki.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć kostkę betonową o grubości 8 cm.

Zapytanie nr 8

W związku z okresem świątecznym, pandemią oraz problemem z otrzymaniem ofert od dostawców ze względów na inwentaryzacje roczne prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zapytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści do zastosowania zamiennie do rur HDPE rury PP typu PRAGMA lub K2.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że cały zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 10

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz zdalną pracę banków i towarzystw ubezpieczeniowych czy Zamawiający dopuści złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłany Zamawiającemu na adresy e-mail (zamowienia@pruszcz-gdanski.pl) wskazane w SIWZ do kontaktu przed terminem złożenia ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłany Zamawiającemu na adres e-mail (zamowienia@pruszcz-gdanski.pl). Wadium, zgodnie z treścią SIWZ, musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Zapytanie nr 11

Udostępnione przez Zamawiającego pozwolenie na budowę jest nieaktualne (data wystawienia Pozwolenia to 29.01.2014r.) - prosimy o załączenie ważnego pozwolenia na budowę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że udostępnione pozwolenie na budowę jest aktualne, z uwagi na jego utrzymanie przez Zamawiającego.

II. Zmiana treści SIWZ.

Zamawiający przekazuje w załączeniu ZMIENIONY załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy, i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie doc.: 26_20 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy - ZMIENIONY.doc

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ Tom II DP - dokumentacja o warunkach gruntowo wodnych i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 26_20 SIWZ Tom II DP - dokumentacja o war. gruntowo wodnych.

III. Załączniki:

26_20 SIWZ Tom II DP - dokumentacja o war. gruntowo wodnych.pdf

26_20 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy - ZMIENIONY.doc

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (bip.pruszcz-gdanski.pl).



BURMISTRZ



Janusz Wróbel