



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

Regon 191674919, NIP 593-02-06-827

Znak sprawy: ZP.271.26.2020 /66

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pruszcz Gdański, dnia 15.03.2021 r.

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 grudnia 2020 r. pod numerem 766190-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 8 zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),
- wyjaśnienia do treści SIWZ,
- zmianę treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ), wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmianę treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

I. Treść zapytań do treści SIWZ:

Zapytanie nr 37

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiaru z poprawnymi ilościami dla wbudowania zbiornika panelowego, ponieważ w aktualnym przedmiarze już po zmianach są one nieprawidłowe. Zbiornik dla etapu pierwszego ma wymiar 66x100,8 m a nie 61,2 na 100,8m.

W związku z powyższym powinna zostać zmieniona ilość elementów zbiornika, ilość membrany i robót ziemnych dla zbiornika.

Brak zmiany może spowodować niedoszacowanie rzeczywistej wartości zamówienia przez część oferentów i może wpłynąć na duże rozbieżności w cenach składanych ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zweryfikował **przedmiar robót branży sanitarnej**, który Zamawiający przekazuje ze zmienionymi następującymi pozycjami:

pozycje zmienione:

pozycja nr 3 „Pomiary przy wykopach pod zbiornik” Obmiar: 3 273,89 m³.



pozycja nr 23 „Koszt materiału (kamień o granulacji 25-40 mm) do obsypki i podsypki zb. retencyjnego wraz z dowozem” Obmiar: 6 165,00 m³.

pozycja nr 29 „Zbiornik retencyjny z modułów z tworzywa sztucznego, zbiornik o wym. 100,80*66,00*1,28m. (bloki 2,4*1,2*0,52m) 4620 szt. (panele 2,4*1,2*0,12m) 4620 szt. Cena elementów łącznie z transportem na budowę” Obmiar: 1 kpl.

pozycja nr 32 „Membrana szczelna LDPE 1,5 mm” Obmiar: 15 455 m².

pozycja nr 43 „Rura drenażowa PE struktura dwuścienna z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną z kielichem i uszczelką trójwargową o SN 8 z perforacją 1/3,33% 120 ST DN 110/97 mm (zb)” Obmiar: 756 m.

pozycja nr 44 „Rura drenażowa PE struktura dwuścienna z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną z kielichem i uszczelką trójwargową o SN 8 z perforacją 1/3,33% 120 ST DN 315/272 mm (zb)” Obmiar: 2 270 m.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 26_20 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT b. sanitarna ZMIENIONY.pdf

II. Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający zmienia przedmiar robót dla branży sanitarnej, zgodnie z punktem pierwszym informacji.

III. Załącznik:

Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY - pdf: 26_20 SIWZ Tom II DP - PRZEDMIAR ROBÓT b. sanitarna ZMIENIONY

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (bip.pruszcz-gdanski.pl).

BURMISTRZ


Janusz Wróbel